



170002283545



(2017)国认监认字(603)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1449

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号：JS2020VE0263



样品名称：温控器

Sample Name

委托单位：嘉科米尼采暖制冷科技（北京）有限公司

Applicant

检验类别：委托检验

Test Type

国家节水器具产品质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Testing of Water-saving Appliances



# 国家节水器具产品质量监督检验中心



## 检验报告 (TEST REPORT)

报告编号 No: JS2020VE0263

第 1 页 共 2 页

委托单位 Applicant	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京) 有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京) 有限公司	委托日期 Consign Date	2020年05月07日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	来样日期 Accept Date	2020年05月07日
样品名称 Sample Name	温控器	样品数量 Sample Quantity	1个
型号/规格 Type/Specification	220V	样品等级 Grade	合格品
生产单位 Manufacturer	嘉科米尼股份公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot No	2020年01月02日	商标 Trade Mark	
检验依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	GB/T 22687-2008 《家用和类似用途双金属温度控制器》		
检验项目 Test Item	动作温度特性, 电气强度, 泄漏电流		
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品经检验, 所检项目符合GB/T 22687-2008 《家用和类似用途双金属温度控制器》的指标要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020年05月13日 (Issued by Stamp)</p>		
附注 Remarks	本检验结果仅对来样负责。 		

批准: Approved by:

审核: 王永超 Inspected by:

主 检: 张国胜 Tested by:

# 国家节水器具产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: JS2020VE0263

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验依据	指标要求	检验结果	单项判定	
1	动作温度特性	动作温度精度	GB/T 22687-2008	动作温度精度应符合宣称要求: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。	+0.4 $^{\circ}\text{C}$	符合
2	电气强度	带电金属部件与非带电金属部件间	GB/T 22687-2008	施加1500V电压, 持续1min, 试验过程无闪络与击穿。	样品试验过程无闪络与击穿。	符合
		同极端子间 (OFF状态)	GB/T 22687-2008	施加600V电压, 持续1 min, 试验过程无闪络与击穿。		
3	泄漏电流		GB/T 22687-2008	$\leq 0.25\text{mA}$	0.11mA	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;  
联系电话: 4000330789、010-60350462-8053。

(本页以下空白)



\*\*\*\*\* 结 束 \*\*\*\*\*

## 注意事项 NOTICE

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3. 报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4. 报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No. 69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web) : www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线：400-0330-789